

## 1. Descripción

Nombre :UPS POWERWARE 9120 DE KVA		
Marca :POWERWARE	Serial :RB334A0305	Activo Fijo :913
Características generales :UPS POWERWARE 9120 DE KVA		
Accesorios :8 BATERIAS CSB, 12V 7 A/H		
Usuario :AUTOSERVICO MERCAPAVA VILLAMARINA		

## 2. Adquisición

Proveedor :COTEL SA	Dirección :CALLE 42 N 4N 15	Barrio :
Número de Factura :no tiene	Valor :2,456.844	Fecha :2008-11-25
Contacto :ALEX SANTIBANEZ	Telefono :602 6540464	Celular :

## 3. Registro de Intervenciones

Fecha	Mtto		Detalle	Realizado	Valor
	Pre	Corr			
2009-01-05	x		reaparición en garantía no prende	cotel	0
2009-12-11	x		mantenimiento preventivo	Telelectronica	80.000
2010-12-20	x		mantenimiento preventivo reparación tarjeta de potencia, cambio de ventiladores	Telelectronica	183.000
2011-11-18		x	mantenimiento preventivo cambio de 2 extractores	Telelectronica	167.400
2012-08-11		x	cambio de board de potencia	asistec de ocidente	500.000
2012-12-03	x		mantenimiento preventivo	Telelectronica	0
2013-05-01	x		mantenimiento preventivo y correctivo	---	0
2013-05-05	x		tarjeta voltaje entrada en corto	Telelectronica	0
2014-05-17	x		mantenimiento preventivo	Telelectronica	80.000

2014-03-17	x		cambio de 2 ventiladores	Telectronica	80.000
2014-12-18	x		mantenimiento preventivo	Telectronica	80.000
2014-12-18	x		cambio 2 ventiladores	Telectronica	80.000
2023-12-13	x		Se realiza mantenimiento ups operando de modo normal sin alarmas activas	TELEKTRONIKA UPS SAS	110.500